

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68 тел. 8-499-134-33-73

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

1 Региональный отдел надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68 тел. 8-499-134-90-46

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 352/1/165**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Директору ГБОУ начальная школа-детский сад № 1708 в лице Новиковой Т.Н.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **начальника 1 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве** по пожарному надзору № 352 от « 24 » мая 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. « 28 » июня 2013 г. по 16 ч. 00 мин. « 28 » июня 2013 г. проведена проверка

**Государственным инспектором Ломоносовского района ЮЗАО г. Москвы по**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**пожарному надзору, инженером 1 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России**

**по г. Москве Шупрутой Павлом Вадимовичем здания и помещений ГБОУ**

**начальная школа-детский сад № 1708 расположенной по адресам: г. Москва,**

**Ленинский пр., д. 90А, д. 90Б, д. 85 совместно с Вами.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

<i>№ Пред писа ния</i>	<i>Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения</i>	<i>Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены</i>	<i>Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности</i>	<i>Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)</i>
<b>Ленинский пр., д. 90А</b>				
1.	Помещения столовой не полностью оборудовано пожарной сигнализацией.	ППР в РФ п. 61	1 июня 2014 г.	
2.	Не проведено испытание наружных пожарных лестниц и ограждения на крыше.	ППР в РФ п. 24	1 июня 2014 г.	
<b>Ленинский пр., д. 90Б</b>				
1.	Двери кладовых комнат не выполнены с пределом огнестойкости 0,6 часа.	ППР в РФ п. 23	1 июня 2014 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания

