



МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮЗАО
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

2119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 68, корп.1,

ПРЕДПИСАНИЕ № 570/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Специальная (коррекционная) школа № 1708"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора района г. Москвы по пожарному надзору – начальника 1 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве С.Р.Максимчука от 25 сентября 2014 года № 570

(наименование органа ГПН)

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 21 октября 2014 года по 21 октября 2014 года

проведена проверка инженером 1 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве Маренковым А.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Специальная (коррекционная) школа № 1708"

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: г. Москва, ул. Крупской, д. 9

совместно с: документовед Веленская Н.Г., производитель работ ООО «СУ-65» Паладий В.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пр ед пи - са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Здание не оборудовано	НПБ 110-03 НПБ 104-03	20.08.2015г.	

	исправной автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.			
2.	Внутренний противопожарный водопровод не работоспособен.	П. 55 ППР в РФ	20.08.2015г.	
3.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.08.2015г.	
4.	Не обеспечена (не подтверждена) работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.	ст. 6, п. 2 и 3 ст. 82, ст. 103 п.2 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	20.08.2015г.	
5.	Не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности и не реализованы требования Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Статья 6, часть 1 статьи 48, подпункт 10 части 1 статьи 50, части 1 статьи 142 и части 1 и 4 статьи 143, Федерального закона о 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	20.08.2015г.	

безопасности» в части выполнения требований пожарной безопасности к электротехнической продукции и электрооборудованию, что не обеспечивает допустимую величину пожарного риска, а именно – электротехническая продукция не должна быть источником зажигания должна исключать распространение горения за его пределы, а также электрощиты и электрошкафы не защищены автономными установками пожаротушения.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Инженер 1 РОНД Управления по ЮЗАО
Главного управления МЧС России по г.
Москве Главного управления МЧС России
по г. Москве капитан внутренней службы
Маренков Александр Вениаминович**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

«21» октября 2014 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«21» октября 2014 года

Телефон доверия

МЧС России (495) 637-22-22

