

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68 тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

119261 г. Москва, ул. Вавилова, д.68, корп.1 тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 368/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГБОУ г. Москвы «Специальная (коррекционная) школа № 1708

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора района Черемушки ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору от «28» июля 2016 г. № 368, ст. 6; 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 12.08.2016 г с 11:00 до 12:00мин , 23.08.2016 г. с 15:00 до 16:00 мин проведена проверка государственным инспектором по пожарному надзору района Черемушки ЮЗАО г. Москвы инженером 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве старшим лейтенантом внутренней службы Ерохиным Игорем Сергеевичем помещений ГБОУ г. Москвы «Специальная (коррекционная) школа № 1708 по адресу: г. Москва , ул. Цюрупы д.10 корп.3.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с Начальником службы безопасности Беляевым Дмитрием Ивановичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Предусмотреть оборудование (оснащение) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым	№ 117-ФЗ от 10.07.2012 "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 84 ч. 12 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.07.2017	
2.	В подвальном помещении допущено хранение мебели.	п. 23 «Д» Правил противопожарного режима в РФ	30.07.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер 2 РОНПР Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
Ерохин И.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«23» августа 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«23» августа 2016 г

